



Belo Horizonte, 30 de junho de 2008.

Esclarecimentos correspondentes à Licitação nº **TP.011/2008**, destinada à **INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO ANEXO II DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**, no município de **BELO HORIZONTE/MG**.

Senhores Licitantes:

Referente à Licitação supracitada, foi questionado o seguinte:

1) Constatamos durante a visita técnica que os suportes para os aparelhos de janelas atualmente instalados são confeccionados em cantoneiras galvanizadas, no atual projeto página 20/20, indica que deverão ser fornecidos suportes em aço inoxidável. Solicitamos informar se poderão ser fornecidos os suportes em cantoneira galvanizada, conforme padrão existente?

Resposta: Orçar os suportes em aço inoxidável conforme projeto.

2) Caso seja necessário o fornecimento vidro, insulfilme e esquadria em cantoneira para sustentação dos suportes dos aparelhos de janela, em quantidade superior ou não prevista na "Planilha de Serviços", o DEOP irá considerar estes itens como aditivo de escopo?

Resposta: Os serviços necessários e não constantes em planilha serão pagos através de aditivo contratual.


3) Verificamos que no item 04.04 da "Planilha de Serviços", as horas previstas para instalação dos aparelhos de janelas e splits, não serão suficientes para execução dos serviços. Caso o total de horas estipuladas pelo DEOP não seja suficiente para a instalação destes equipamentos, o mesmo irá aditivar em horas este item de modo não comprometer o escopo de fornecimento, visto que a proponente não pode alterar a planilha.

Resposta: Caso necessário os mesmos serão passíveis de aditivo contratual.

5) Referente a "Planilha de Serviços", item 03.02, consta recomposição de paredes e piso em quantitativo de 100m² (cem metros quadrados), durante a visita técnica constatamos serviços de civil apenas para furo de laje, para transposição de eletrodutos. Solicitamos indicar a que se refere este item solicitado pelo DEOP?

Resposta: Orçar a quantidade prevista em planilha. Além dos furos teremos a recomposição de alvenaria / revestimento de paredes e pisos para instalação dos quadros elétricos.

Atenciosamente,


Engº Paulo Baptista de Oliveira Resende Costa
Presidente da Comissão Permanente de Licitação